

様式第4のイ（第4条、第5条関係）

~~製造所~~ 構造設備明細書
一般取扱所

事業の概要		灯油、軽油を移動タンクへ充填し移送する					
危険物の取扱作業の内容		屋外タンクに貯蔵された灯油、軽油を移動タンクへ充填する					
製造所（一般取扱所）の敷地面積		60 m ²					
建築物の構造	階数	1	建築面積	m ²	延べ面積	m ²	
	壁	延焼のおそれのある外壁	柱		鉄骨	床	コンクリート
		その他の壁	はり		鉄骨	屋根	折板
	窓		無	出入口	無	階段	鉄骨
建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造		階数	建築面積	m ²	延べ面積	m ²	
製造（取扱）設備の概要		防爆ポンプを用いて屋外タンクから移動タンクへの注油					
令第九条第1項第二十号のタンクの概要		無					
配管	SGP		加圧設備	無			
加熱設備	無		乾燥設備	無			
貯留設備	小排水溝、油分離槽		電気設備	電気工作物規定法に依る			
換気、排出の設備	無		静電気除去設備	アース			
避雷設備	無		警報設備	無			
消火設備	第5種消火設備2本						
工事請負者住所氏名	〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇〇号 株式会社〇〇 〇〇営業所						電話000-000-0000

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 令第9条第1項第二十号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第4のハ、様式第4のニ又は様式第4のホ）を添付すること。