

様式第4のり（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

事業の概要	自動車燃料の給油販売、これに伴うサービス						
敷地面積	600 m <sup>2</sup>						
給油空地	間口 20.2 m			奥行 15.0 m			
注油空地	有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無						
空地の舗装	インクリート・その他（ ）						
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造	階数		建築面積		水平投影面積		
	2 階		200 m <sup>2</sup>		300 m <sup>2</sup>		
	壁	柱	床	はり	屋根	窓	出入口
	ボード	鉄骨	コンクリート	鉄骨	ルーフデッキ	アルミサッシ 網入りガラス	アルミサッシ 網入りガラス
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造	階数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	はり
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
上階の有無（給油取扱所以外）	有（用途（ ））・無（ ） （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ m ））・無						
建築物の用途別面積	項目 用途	床又は壁で区画された部分の1階の床面積		床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（2階以上を含む。）			
	第1号	0 m <sup>2</sup>					
	第1号の2	0 m <sup>2</sup>		50 m <sup>2</sup>			
	第2号	150 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			
	第3号	50 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			
	第4号	0 m <sup>2</sup>					
	第5号	0 m <sup>2</sup>					
	計	200 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			
周囲の塀又は壁	構造等	コンクリートブロック造		高さ	2 m		
	はめごろし戸の有無 有（網入りガラス・その他（ ））・無						

(裏)

固定給油設備等	項目	型式	数	道路境界線からの間隔	敷地境界線からの間隔
	設備				
	固定給油設備	ノンスペース計量機 シングル型・ダブル型	シングル×3 ダブル×1	4.0 m	10.0 m
	固定注油設備	固定式電動計量機 シングル型	1	6.0 m	15.0 m
固定給油設備以外の給油設備		給油配管及び(ホース機器・給油ホース車(台)・給油タンク車			
附随設備の概要		自動車洗車機・コンプレッサー・リフト			
電気設備		屋内外とも電気設備技術基準による			
消火設備		第4種粉末消火器1本、第5種粉末消火器10本			
警報設備		加入電話			
避難設備		無し			
事務所等その他 火気使用設備		ガスコンロ1台 簡易湯沸器1台			
滞留防止措置		<del>地盤面を高くし傾斜を設ける措置</del> その他( )			
流出防止措置		<del>排水溝及び油分離装置を設ける措置</del> その他( )			
タンク設備		専用タンク	9.6k1タンク×6	可燃性蒸気 回収設備	①・無
		廃油タンク等	2k1×1	簡易タンク	無し
工事請負者 住所氏名		〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇株式会社 〇〇支店 代表取締役 〇〇 〇〇 電話 000-000-0000			

- 備考 1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。
- 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のホ又は様式第4のへ)を添付すること。