

防火対象物点検結果報告書				
遠賀郡消防長 殿			令和〇〇年〇〇月〇〇日	
管理権原者			住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇-〇	
法人の場合は、名称及び代表者名			氏名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇	
			電話番号 000-000-0000	
下記のとおり防火対象物の点検を実施したので、消防法第8条の2の2第1項の規定に基づき報告します。				
記				
防火対象物	所在地	福岡県遠賀郡〇〇町〇〇〇〇-〇		
	名称	スーパー 遠消		
	複数権原の場合に管理権原に属する部分の名称			
	用途 ^{※1}	物品販売店舗	令別表第1 ^{※1}	(4) 項
	構造・規模	鉄骨造 地上 2 階 地下 階 床面積 1,000 m ² 延べ面積 1,500 m ²		
点検実施日	令和〇〇年〇〇月〇〇日		第1~4号で該当するものが場合に記入する。	
消防法施行規則第4条の2の6第2項の適用		第 号		
点検者	住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇-〇 電話番号 000-000-0000		
	氏名	〇〇防災株式会社 〇〇 〇〇		
	免状	講習機関名	免状交付年月日	免状交付番号
	〇〇消防本部	令和00年00月00日	第〇〇〇〇〇号	令和00年00月00日
受付欄 ^{※2}		経過欄 ^{※2}		備考 ^{※2}

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 ※1欄は、複数権原の場合にあつては管理権原に属する部分の情報を記入すること。
3 消防法施行規則第4条の2の6第2項の適用の欄は、適用される規定がある場合、記入すること。
4 ※2欄は、記入しないこと。

防火対象物点検票（その2）

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
届 出	防火管理者選任（解任）	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		令和〇〇年〇〇月〇〇日 届出 遠消予第〇〇〇〇号
	消防計画作成（変更）	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		令和〇〇年〇〇月〇〇日 届出 遠消予第〇〇〇〇号
	自衛消防組織の設置	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
消 防 計 画	自衛消防の組織	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	火災予防上の自主検査	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	避難施設の維持管理及びその案内	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		階段室に段ボール20個存置されていたが即時是正した。 ※その3にも記入
	防火上の構造の維持管理	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	収容人員の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	防火管理上必要な教育	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	消火活動、通報連絡及び避難誘導	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	消防機関との連絡	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	工事中の火気使用又は取扱いの監督	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	防火管理に関し必要な事項	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		非常用物品が備蓄されているが、整理が不十分である為、助言し是正した。
自衛消防組織	活動要領	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
	要員の教育及び訓練	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		〃
	業務に関し必要な事項	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		〃

消	共同自衛消防組織	協議会の設置及び運営	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		
		統括管理者の選任	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
業務を行う範囲	<input type="checkbox"/> 適		"		
	<input type="checkbox"/> 否				
	運営に関し必要な事項	<input type="checkbox"/> 適		"	
		<input type="checkbox"/> 否			
防	防火管理業務の一部委託		<input checked="" type="checkbox"/> 適		〇〇〇〇警備会社 一部委託
			<input type="checkbox"/> 否		
計	権原の範囲		<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		
画	に地震発生対策	自衛消防の組織	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
象	在防す災る対	情報等の伝達	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
地	火強	避難誘導	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
域	対化象地	施設及び設備の点検及び整備	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
物	域	応急対策	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
者	防火管理者	防災訓練	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
者	防火管理者	教育及び広報	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
者	防火管理者	消火訓練及び避難訓練の実施回数	<input checked="" type="checkbox"/> 適		令和〇〇年〇〇月〇〇日 実施 令和〇〇年〇〇月〇〇日 実施
			<input type="checkbox"/> 否		
者	防火管理者	消火訓練及び避難訓練を実施する場合の消防機関への通報	<input checked="" type="checkbox"/> 適		令和〇〇年〇〇月〇〇日 届出 遠消予第〇〇〇〇号 令和〇〇年〇〇月〇〇日 届出 遠消予第〇〇〇〇号
			<input type="checkbox"/> 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防火対象物点検票（その3）

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
届	統括防火管理者選任 (解任)	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 否		
出	全体についての消防 計画作成(変更)	<input type="checkbox"/> 適		"
		<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
避難上必要な施設 及び防火戸の管理	<input checked="" type="checkbox"/> 適		階段室に段ボール20個存置さ れていたが即時是正した。 ※その2と併用	
	<input type="checkbox"/> 否			
防災物品の表示	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
	<input type="checkbox"/> 否			
圧縮アセチレンガス等の 貯蔵又は取扱いの届出	<input checked="" type="checkbox"/> 適		令和〇〇年〇〇月〇〇日 届出 遠消予第〇〇号	
	<input type="checkbox"/> 否			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防火対象物点検票（その4）

点 検 項 目	法第17条の2の5第1項の適用	法第17条の3第1項の適用	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
			判 定	不 備 内 容	
消火器・簡易消火用具	—	—	<input type="checkbox"/> 適	未設置	2階に消火器が未設置である。
			<input checked="" type="checkbox"/> 否		
屋内消火栓設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
スプリンクラー設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
水噴霧消火設備等	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
屋外消火栓設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
動力消防ポンプ設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
自動火災報知設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
ガス漏れ火災警報設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
漏電火災警報器	—	—	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
消防機関へ通報する火災報知設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
非常警報器具・非常警報設備	—	—	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
避難器具	—	—	<input type="checkbox"/> 適		"
			<input type="checkbox"/> 否		
誘導灯・誘導標識	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 適		1階の誘導灯前に視認障害があった為、除去するよう助言した。
			<input type="checkbox"/> 否		
消防用水	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
排煙設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
連結散水設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
連結送水管	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
非常コンセント設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
無線通信補助設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		"
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 法第17条の2の5第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。
また、市町村長が法第17条第2項の規定に基づき定めた消防用設備等の技術上の基準について、規則第4条の2の6第9号の規定に基づき定めた場合であっても記入すること。
- 3 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 4 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 5 設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。
- 6 水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいうこと。

防火対象物点検票（その5）

点 検 項 目		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 消防用	令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等		<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 消防用	令第32条の適用		<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		特殊消防用設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 特殊消防用	法第17条第3項の特殊消防用設備等		<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等又は特殊消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 特殊消防用設備等又は	設置の届出	消火器、自動火災報知設備、誘導灯	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
設備等 特殊消防用設備等又は	消防機関の検査	同上	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防火対象物点検票（その7）

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
指 定 数 量 未 満 の 危 険 物 の 貯 蔵 及 び 取 扱 い	貯 蔵 又 は 取 扱 い 数 量	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
	火 気 の 使 用 制 限	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
	漏 れ ・ あ ふ れ 又 は 飛 散 の 防 止	<input type="checkbox"/> 適	危 険 物 の 漏 れ	保 存 容 器 の 破 損 に よ り 危 険 物 の 漏 れ が あ る 。
		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	容 器	<input type="checkbox"/> 適	容 器 の 破 損	保 存 容 器 の 破 損 に よ り 危 険 物 の 漏 れ が あ る 。
		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	少 量	計 器 類 に 関 す る 監 視	<input type="checkbox"/> 適	該 当 な し
			<input type="checkbox"/> 否	
危 険 物	タ ン ク 本 体	<input type="checkbox"/> 適	"	
		<input type="checkbox"/> 否		
配 管		<input type="checkbox"/> 適	"	
		<input type="checkbox"/> 否		
備 考				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防火対象物点検票（その8）

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容	
		判 定	不 備 内 容		
指 定 可 燃 物 等 の 貯 蔵 及 び 取 扱 い	可 燃 性 液 体 類 等	火気の使用制限	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
		漏れ・あふれ又は飛散の防止	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
		容 器	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
	計 器 類 に 関 する 監 視	<input type="checkbox"/> 適	圧力計の破損	圧力計が破損により機能していない。	
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			
	タ ン ク 本 体	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
		<input type="checkbox"/> 否			
	配 管	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
		<input type="checkbox"/> 否			
綿 花 類 等	火気の使用制限	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
		<input type="checkbox"/> 否			
	集 積 単 位	<input type="checkbox"/> 適			〃
		<input type="checkbox"/> 否			
	計 器 類 に 関 する 監 視 <small>（廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合）</small>	<input type="checkbox"/> 適			〃
		<input type="checkbox"/> 否			
備 考					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の口にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の口にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。